

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名: 武州瓦斯株式会社

| | | 単位 | 2023年度 (実績) | 2024年度 (実績見込) | 2025年度 (初年度) | 2026年度 | 2027年度 |
|------|---------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 本社地区 | 年間需要量 | m ³ /年 | 309,216,952 | 315,748,639 | 318,628,188 | 321,660,465 | 325,903,850 |
| | ピーク時需要量 | m ³ /時間 | 71,905 | 69,710 | 79,517 | 84,348 | 83,263 |
| | 調整力確保量 | m ³ /時間 | 76,598 | 76,598 | 76,598 | 76,598 | 76,598 |
| | 調整力 | % | 106.5% | 109.9% | 96.3% | 90.8% | 92.0% |
| 深谷地区 | 年間需要量 | m ³ /年 | 1,100,450 | | | | |
| | ピーク時需要量 | m ³ /時間 | 501 | | | | |
| | 調整力確保量 | m ³ /時間 | 502 | | | | |
| | 調整力 | % | 100.2% | | | | |
| 合 計 | 年間需要量 | m ³ /年 | 310,317,402 | 315,748,639 | 318,628,188 | 321,660,465 | 325,903,850 |
| | ピーク時需要量 | m ³ /時間 | 72,406 | 69,710 | 79,517 | 84,348 | 83,263 |
| | 調整力確保量 | m ³ /時間 | 77,100 | 76,598 | 76,598 | 76,598 | 76,598 |
| | 調整力 | % | 106.5% | 109.9% | 96.3% | 90.8% | 92.0% |

※本社地区においてピーク時需要量が調整力確保量を上回っているが、その差分はガスホルダー等でピーク時需要量を補っております。

※2024年度より、本社地区と深谷地区は導管により接続され、本社地区に統合しております。