

平成26年1月31日

お客さま各位

武州ガス株式会社

「ガスコンロ下部収納庫内に設置されたフレキULネジガス栓」の
安全周知および安全対策（緩衝材装着）の特別巡回終了について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社にて平成25年7月より進めて参りました標記安全周知および安全対策（緩衝材装着）※1につきましては、平成25年12月27日をもって特別巡回を終了いたしました。〔平成26年1月6日時点、対象11,072件中9,997件（90.3%完了）〕

対象のお客さまにつきましては、点検等に際し、ご協力を賜りまして誠にありがとうございました。

なお、ご不在※2、閉栓等で未完了（約1,000件）のお客さまにつきましては、3年に一度の法定点検時やその他業務機会を通じて安全対策を継続させていただきます。

※1 安全周知および安全対策等の詳細につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

（平成25年7月8日公表件名「引き出し型キャビネットタイプのガスコンロ下部の収納庫のご使用に関するお願いについて」）

※2 平成25年7月～12月の特別巡回で訪問させていただいた際に、ダイレクトメールによるご案内および訪問時ご不在でしたお客さまには、ご不在票を投函させていただいております。お手元に
本件のダイレクトメールまたはご不在票がありましたら、下記担当までお問い合わせください。

ガスを安全に安心してお使いいただけるよう、より一層、保安の向上に取り組んで参りますので、今後とも武州ガスの取り組みにご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

敬具

【ガス栓対策窓口】

担 当：保安部保安企画G 種延 優

フリーダイヤル：0120-131-288※

※フリーダイヤルは平成26年3月末までご利用可能です。

直 通：049-241-9602

F A X：049-247-0780